



VA-SØKNAD

Søknadspliktige vann-, avløp- og overvannstiltak.

VA-søknad gjelder:

<p>Type tiltak</p> <p><input type="checkbox"/> Ny tilknytning/nytt tilknytningspunkt</p> <p><input type="checkbox"/> Bruksendring</p> <p><input type="checkbox"/> Bygging mindre enn 6 m fra offentlig VA-anlegg</p> <p><input type="checkbox"/> Sprinkleranlegg</p> <p>Qmaks: _____ Trykk _____</p> <p><input type="checkbox"/> Olje-/fettutskiller</p> <p><input type="checkbox"/> Annet, beskriv: _____</p>	<p>Bygningens art</p> <p><input type="checkbox"/> Bolig, ant. boenheter: ____</p> <p><input type="checkbox"/> Fritidsbolig</p> <p><input type="checkbox"/> Industri/næring, beskriv: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Annet, beskriv: _____</p> <p>Ved olje-/fettutskiller stilles det krav til dokumentasjon og utregning.</p> <p>Ved etablering/utskifting av avløpsanlegg (slamavskiller m.m.) bruk søknad om utlippstillatelse.</p>	<p>Vedlegg</p> <p><input type="checkbox"/> VA-tegning(er)/situasjonsplan med nye VA-traseer inntegnet. Løsning for overvann skal også tegnes inn.</p> <p><input type="checkbox"/> Kart med plassering av tiltak nærmere enn 6 meter fra off. VA</p> <p><input type="checkbox"/> Dokumentasjon olje-/fettutskiller m/beregninger.</p> <p><input type="checkbox"/> Andre vedlegg</p>
---	---	---

Tilknytningsforhold (eksisterende eller ny tilknytning)

Vann	<input type="checkbox"/> Ny tilknytning	<input type="checkbox"/> Offentlig vann via /felles/privat stikkledning
	<input type="checkbox"/> Eksisterende	<input type="checkbox"/> Privat vannforsyning, etablert vannverk
		<input type="checkbox"/> Etablering av nytt vannverk/brønn
	<input type="checkbox"/> Tilkobling etter plombering/frakobling	
Avløp	<input type="checkbox"/> Ny tilknytning	<input type="checkbox"/> Offentlig via /felles/privat stikkledning
		<input type="checkbox"/> Tilkobling etter plombering/frakobling
	<input type="checkbox"/> Eksisterende	<input type="checkbox"/> Privat avløp, oppgi type: _____

Rørteknisk (fyll inn for planlagt dimensjon og kvalitet)

Vann	Dim.:	Materiale:	Trykk kl.:	<input type="checkbox"/> Stoppekran (utvendig) <input type="checkbox"/> Drens/ sandfang <input type="checkbox"/> Vannmåler <input type="checkbox"/> Tilbakeslagssikring <input type="checkbox"/> Annet utstyr, beskriv: _____
Stikkledning				
Avløp	Dim.:	Materiale:	Trykk kl.:	<input type="checkbox"/> Oljeutskiller <input type="checkbox"/> Ny <input type="checkbox"/> Innendørs Volum: _____ <input type="checkbox"/> Fettutskiller <input type="checkbox"/> Utskifting/rep. <input type="checkbox"/> Utendørs <input type="checkbox"/> Annet utstyr, beskriv: _____
Stikkledning				
Spillvannsledning				
Overvannsledning				



Andre tilleggsopplysninger. Oppgi hvem som skal ha faktura dersom dette ikke er hjemmelshaver til eiendommen. (bruk eget ark om nødvendig) :

Har hatt kontakt med vann- og avløp i kommunen.

Kontaktperson i kommunen: _____

Tilkobling planlegges utført (dato): _____

VA-søknad skal sendes kommunen minst 1 uke før planlagt tilkobling. Fakturering av abonnements- og forbrugsgebyr vil starte opp måneden etter tilkobling (fra den 1. i måneden etter tilkobling), dette i hht. lokal forskrift. Dersom tilknytningstidspunktet blir vesentlig endret i forhold til planlagt dato, må dette så snart som mulig varsles kommunen skriftlig.

Erklæring og underskrifter av ansvarlig foretak og abonnent (eier av eiendom):

Ansvarlig foretak bekrefter at VA-tiltaket er i henhold til gjeldende bestemmelser, og at utførende foretak får kopi av VA-godkjenningen (vilkårsbrev eller byggetillatelse)

Ansvarlig foretak:	Abonnent (hjemmelshaver)
Org.nr.	Adresse
Adresse	Postnr. Poststed
Postnr. Poststed	Tlf dagtid
Tlf./mob.	Epost
Kontaktperson	Adresse (tiltak)
Epost	Gnr./Bnr./Fnr/Snr. (tiltak)
Dato	Dato
Underskrift	Underskrift

Informasjon:

Godkjenning vil bli gitt i byggesøknad for nye søknadspliktige byggetiltak, for eksisterende bebyggelse/tiltak vil tillatelse bli gitt i eget vilkårsbrev. Tilknytningen kan først finne sted når tilknytningsgebyret er registrert innbetalt på kommunens konto. Kommunens personell skal kontaktes for å avtale tilknytning. Tilknytningen og anbringen utføres av kommunen. Nødvendig materiell og personellkostnader til dette er inkludert i gebyret. Tiltakshaver må stå for alt fram til kommunal ledning der anbroring skal utføres, inkludert bakkekran. Anbroring og montering av bakkekran skal utføres av kommunen.

Dersom søknad gjelder tilkobling etter frakopling/plombering, må dette oppgis. Kommunen skal utføre kontroll av plomberingen før tilkobling tillates. Ta kontakt med plan- og driftsetaten.

Funksjonskrav tilkobling til vann:

Det skal monteres bakkekran rett innenfor tomtegrense. Denne skal fremkomme på situasjonsplan.

Tilknytning utføres i henhold til anbefalt løsning i VA-miljøblad.

Funksjonskrav tilkobling til kommunalt avløp:

Skal utføres i henhold til anbefalinger i VA-miljøblad. Situasjonsplan skal vise komplett anlegg.

Fallhøyde: Høydeforskjell mellom laveste monterte vannlås i bygning og innvendig topp hovedledning målt i påkoblingspunktet skal minimum være 90cm.

Dimensjon for stikkledning: Minimum 110 mm (DN 100).

Tilrettelegging for drift og vedlikehold: Inspeksjonskum/spylekum maksimum 20 m fra hovedledning.

Overvann/Drens

Kommunen har pr. 2018 ikke lagt til rette for overvannsledninger. Overvann og vann fra drenering må løses lokalt. Planlagt løsning for dette skal godkjennes av kommunen.

Eventuelle endringer

Dersom det blir behov for å avvike fra godkjent VA-løsning, skal kommunen motta skriftlig melding med ny situasjonsplan, og avviket skal godkjennes.